

				SUW Dańczów			
				Elektroinstalacja silnikowa			
Pozycja				Opis szczegółowy			Jednostka
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
		1		Rozdzielnia - uzupełnienie [RM1]			zest.
						Pozycja obejmuje rozdzielnie służącą dla zasilania niezbędnych elektrodzielników należący do PS. Wszystkie listwy, zaciski i pozostałe zainstalowane połączenia muszą być widocznie oznakowane. Częścią dostawy będzie montaż rozdzielni oraz konstrukcji nośnych, podłączenie wszystkich komponentów, zakończenie kabli i prac budowlanych w części związanej z umieszczeniem rozdzielni.	
						Montaż rozdzielni	
						Materiał w rozdzielni	
						Rozdzielnia zawiera:	
				2	Szt.	Bezpiecznik trzypolowy 100A	
				2	Szt.	Kontakt pomocniczy 1xNO, 1xNC	
				2	Pary	Oslony zacisków- długie - dla NR 160/250	
				2	Pary	Przegrody międzyfazowe dla NR 160/250	
				2	Szt.	Wyzwalacz napięciowy 230V	
				1	Szt.	Przełącznik plastikowy STOP	
				1	Szt.	Przełącznik ręczny zasilania C 100-250A	
				3	Szt.	Listwa zaciskowa liniowa 50mm ²	
				3	Szt.	Listwa zaciskowa liniowa 95mm ²	
				2	Szt.	Jednostka rozruchowa	
				1	zest.	Zestaw materiału pomocniczego i konstrukcje mocujące	
		2		Przełącznik plastikowy Harmony- stop przyc.			Szt.
		3		Kabel siłowy Cu 3x35+25			M
						Cena zawiera kompletną dostawę i położenie kabla.	
		4		Kabel siłowy Cu J-3x1,5			M
						Cena zawiera kompletną dostawę i położenie kabla.	
		5		Pozostały materiał i prace			zest.
						Pozycja zawiera:	
						- wykonanie koniecznych opomiarowań i opracowanie dopuszczenia do działania	
						- szkolenie pracowników eksploatującego w obsługę urządzenia	
						- próby kompleksowe	
						- transport, przemieszczenie materiału	
						- dokumentacja powykonawcza	

				SUW Dańczów			
				Agregat prądotwórczy			
Pozycja				Opis szczegółowy			Jednostka
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
		6		Agregat prądotwórczy			zest.
						Rozruch automatyczny i SZR	
						Moc 45 kVA	
						Napięcie 230 / 400 V	
						Pojemność zbiornika 190 l	
						Zużycie paliwa 9 l/h	
						Wymiary LxWxH 180x100x138 cm	
				1 Szt.	Agregat prądotwórczy		
		7		Pozostały materiał i prace			zest.
						Pozycja zawiera:	
						- wykonanie koniecznych opomiarowań i opracowanie dopuszczenia do działania	
						- szkolenie pracowników eksploatującego w obsługę urządzenia	
						- próby kompleksowe	
						- transport, przemieszczenie materiału	
						- dokumentacja powykonawcza	