



AB 681

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku
ul. Stefana Okrzei 16
57-300 Kłodzko

Kłodzko, 30.07.2015 r.
 oryginał/kopia*

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-562/2015
Z MIKROBIOLOGICZNYCH BADAŃ PRÓBKİ WODY

OPIS PRÓBKİ BADANEJ KTÓREJ SPRAWOZDANIE DOTYCZY

Miejsce pobrania próbki: Skansen - Kudowa-Zdrój ul. Pstrężna 14
 Punkt pobrania próbki: kran przy zlewozmywaku w kuchni skansenu
 Rodzaj badanej próbki: woda do spożycia

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzeżeń.

Klient: Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 57-350 Kudowa-Zdrój ul. Fredry 8

Nr zlecenia wewnętrznego/zamówienie klienta: -

Nr protokołu pobranej próbki: Z/LAB/141/2015

Kod próbki klienta: Z/LAB/141-4/M

Próbkobiorca: przedstawiciele PSSE w Kłodzku – Irena Tomczak i Aleksandra Poniatowska

Data pobrania próbki: 28.07.2015 r.

Data przyjęcia próbki do laboratorium: 28.07.2015 r.

Kod nadany próbce w laboratorium: S/LAB/LW-562/2015

Data wykonania badania: od 28.07.2015 r. do 30.07.2015 r.

Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (pobieranie próbki nieakredytowane)

Lp.	Kierunek badań	Metodyka badań	Wynik w jtk ¹⁾	Niepewność /przedział rozszerzenia/ ²⁾	Najwyższa dopuszczalna wartość w jtk ³⁾
1.	Obecność i liczba bakterii grupy coli jtk/100ml Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014:12 N	0	-	0
2.	Obecność i liczba bakterii <i>Escherichia coli</i> jtk/100ml Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014:12 N	0	-	0
3.	Obecność i liczba enterokoków kałowych jtk/100ml Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004 A	0	-	0
4.	Obecność i liczba bakterii <i>Clostridium perfringens</i> jtk/100ml Metoda filtracji membranowej	Rozp.M.Z.z dn.29.03.2007r w sprawie jakości wody do spożycia dla ludzi (Dz.U. nr 72 poz. 466 z późn.zm.) N	0	-	0

A - badanie wykonane zgodnie z zakresem akredytacji PCA –AB 681

N - badanie spoza zakresu akredytacji

¹⁾ – jtk jednostki tworzące kolonie.

²⁾ – niepewność wyniku badania wyrażona jako przedział rozszerzenia na poziomie prawdopodobieństwa ok. 95% przy współczynniku k =2 w jednostkach takich jak wynik badania. Podana niepewność nie obejmuje etapu pobierania i transportu próbki.

SPRAWOZDANIE nr S/LAB/LW-562/2015

³⁾ - wartość podana zgodnie z wymaganiami:

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami).

Laboratorium oświadcza:

1. Wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonej do badania próbki.
 2. Laboratorium ~~nie uczestniczy~~ / uczestniczy * w pobieraniu i transporcie próbki.
 3. Bez pisemnej zgody laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
 4. Klientowi przysługuje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badań.
 5. W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na końcowy wynik badania.
 6. Dokumenty i zapisy dotyczące badania oraz badanej próbki nie ujęte w niniejszym sprawozdaniu przechowywane są w Laboratorium Badania Wody. Mogą być udostępnione klientowi na jego życzenie.
 7. Próbką w laboratorium przechowywana i utrwalana jest zgodnie z PO-LAB-07, wydanie aktualne.
- * - niepotrzebne skreślić;
** - zgodność/niezgodność z wymaganiami ww. przepisu prawnego została stwierdzona na podstawie badań nieakredytowanych i akredytowanych wyników odpowiednio oznaczonych w powyższej tabeli.

OCENA ZGODNOŚCI**

Badana próbka wody w zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz. 417 z późniejszymi zmianami).

Autoryzował:

Zatwierdził:

ASYSTENT
LABORATORIUM BADANIA WODY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kłodzku
inż. Barbara Czepiel

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji San.-Epid.
w Kłodzku
mgr inż. Barbara Józefowska

KONIEC SPRAWOZDANIA